

美的冷氣吊隱型送風機錯誤碼

***注意：壁掛型內機與吊隱型送風機故障碼不全然相同**

故障代碼	異常或保護內容
EC 07	室外風速異常
EC 51	室外 IC(EEPROM)異常(參數讀取異常)
EC 52	室外熱交換器感溫器異常
EC 53	室外環境感溫器異常
EC 54	室外壓縮機吐出感溫器異常
EC 56	蒸發器出口管感溫器異常(位於對多外機上)
EH 00	室內 IC(EEPROM)異常(參數讀取異常)
EH 03	室內風速異常
EH 0b	室內機主板與顯示板通信異常
EH 0E	水位警示"CN5"插座短接線開路或未短接
EH 60	室內環境感溫器異常
EH 61	室內熱交換器感溫器異常
EH b3	線控器與控制主板通信異常
EL 01	室內、外機通信異常
EL 0C	冷媒洩漏
PC 00	室外 IPM(智能電源模組)保護或異常
PC 01	電壓異常(過電壓、欠電壓)
PC 02	壓縮機頂部溫度保護/IPM 模組高溫保護
PC 03	室外高壓/低壓壓力保護
PC 04	壓縮機失速/轉子檢知異常
PC 06	室外壓縮機排氣高溫保護
PC 08	室外機過電流保護
PC 0A	冷凝器高溫保護
PC 0F	室外 PFC/IGBT 保護或異常
PC 0L	室外環境溫度過低保護
PH 90	蒸發器高溫保護
PH 91	蒸發器低溫保護
-- --	運轉模式衝突(一對多冷暖機)
CP	"J7"短接線開路或未短接
FC	按壓顯示盒上應急鍵使系統進入"強制冷房"狀態(非故障)