

Milano, 08 Marzo 2021

DICHIARAZIONE DI EFFICIENZA ENERGETICA

Si certifica che i prodotti elencati in seguito rispondono ai requisiti dell'articolo 9 comma 2 bis - allegato H - del D.M. 19 febbraio 2007 già modificato dal D.M. 26 ottobre 2007 e coordinato con D.M. 7 aprile 2008, attuativo della Legge Finanziaria 2008 ("Decreto edifici") richiamato dalla L 220 del 13 dicembre 2010 oltre che dai D.L. 63 del 4 giugno 2013, D.L. 90 del 3 agosto 2013, L 147 del 27 Dicembre 2013, L 208 del 28 Dicembre 2015, L 232 del 11 Dicembre 2016, L 205 del 27 Dicembre 2017, L 145 del 30 Dicembre 2018, L 160 del 27 Dicembre 2019 e L 178 del 30 Dicembre 2020.

Modelli pompa di calore reversibile dotati di variatore di velocità (Inverter) Aria/Aria

Linea Residenziale

Descrizione prodotti	Unità Interna	Unità Esterna	E.E.R.	C.O.P.
Breezeless+	MSFAAU-09HRFN8	MOB01-09HFN8A	4.11	4.60
	MSFAAU-12HRFN8	MOB01-12HFN8A	4.11	4.00
All Easy Pro	MSEPBU-09HRFN8	MOX330-09HFN8	4.54	4.55
	MSEPBU-12HRFN8	MOX330-12HFN8	4.00	4.00
	MSEPCU-18HRFN8	MOX430-18HFN8	4.00	3.71
	MSEPDU-24HRFN8	MOX430-24HFN8	4.00	3.71
Ultimate Comfort	MSMTAU-09HRFN8	MOB01-09HFN8	3.91	4.60
	MSMTAU-12HRFN8	MOB01-12HFN8	3.50	4.00
MISSION-Pro	MSMBAU-09HRFN8	MOB01-09HFN8	3.85	4.49
	MSMBBU-12HRFN8	MOB01-12HFN8	3,68	4.00
	MSMBCU-18HRFN8	MOB02-18HFN8	3.53	4.02
Xtreme Hi Performace	MSAGBU-09HRFN8	MOX230-09HRFN8	4.20	4.95
	MSAGBU-12HRFN8	MOX230-12HRFN8	3.50	3.90
Xtreme	MSAGBU-09HRFN8	MOX201-09HFN8	4.00	4.35
	MSAGBU-12HRFN8	MOX201-12HFN8	3.40	3.80
	MSAGCU-18HRFN8	MOX301-18HFN8	3.40	3.76
	MSAGDU-24HRFN8	MOX401-24HFN8	3.33	3.76
Right	MSMABU-09HRDN8	MOX133-09HFN8	3.61	4.00
First	MSMA2BU-09HRDN8	MOX133-09HFN8	3.61	4.00
MISSION-WF	MISSION-WF-27 IU	MISSION-27 OU	3.24	3.73
	MISSION-WF-35 IU	MISSION-35 OU	3.23	3.73
	MISSION-WF-53 IU	MISSION-53 OU	3.23	3.72
Smart	MA-09NXDO-I	MA-09N8DO-O	3.44	3.72
Prime	MA2-09NXDO-I	MA-09N8DO-O	3.44	3.72

Linea Multi

Unità Esterna	Configurazione (Capacità Nominale Unità Interne KBtu/h)					E.E.R.	C.O.P.
	Unità A	Unità B	Unità C	Unità D	Unità E		
M2OG-14HFN8-Q	9	9	—	—	—	3.23	3.81
	9	12	—	—	—	3.23	3.82

Unità Esterna	Configurazione (Capacità Nominale Unità Interne KBtu/h)					E.E.R.	C.O.P.
	Unità A	Unità B	Unità C	Unità D	Unità E		
M2OD-18HFN8-Q	9	9	-	-	-	3.24	3.71
	9	12	-	-	-	3.24	3.71
	9	18	-	-	-	3.25	3.71
	12	12	-	-	-	3.25	3.71

Unità Esterna	Configurazione (Capacità Nominale Unità Interne KBtu/h)					E.E.R.	C.O.P.
	Unità A	Unità B	Unità C	Unità D	Unità E		
M3OF-21HFN8-Q	9	9	-	-	-	3.50	3.71
	9	12	-	-	-	3.51	3.71
	9	18	-	-	-	3.51	3.71
	12	12	-	-	-	3.41	3.71
	9	9	9	-	-	3.51	3.73
	9	9	12	-	-	3.45	3.74

Unità Esterna	Configurazione (Capacità Nominale Unità Interne KBtu/h)					E.E.R.	C.O.P.
	Unità A	Unità B	Unità C	Unità D	Unità E		
M3OF-27HFN8-Q	9	9	-	-	-	3.29	3.82
	9	12	-	-	-	3.29	3.81
	9	18	-	-	-	3.25	3.73
	12	12	-	-	-	3.24	3.79
	12	18	-	-	-	3.25	3.73
	9	9	9	-	-	3.23	3.73
	9	9	12	-	-	3.25	3.72
	9	12	12	-	-	3.25	3.71
	12	12	12	-	-	3.25	3.73

Unità Esterna	Configurazione (Capacità Nominale Unità Interne KBtu/h)					E.E.R.	C.O.P.
	Unità A	Unità B	Unità C	Unità D	Unità E		
M4OE-28HFN8-Q	9	9	-	-	-	3.75	3.81
	9	12	-	-	-	3.75	3.81
	9	18	-	-	-	3.66	3.78
	12	12	-	-	-	3.72	3.78
	12	18	-	-	-	3.66	3.71
	18	18	-	-	-	3.66	3.71
	9	9	9	-	-	3.64	3.71
	9	9	12	-	-	3.65	3.71

	9	9	18	-	-	3.65	3.71
	9	12	12	-	-	3.63	3.71
	9	12	18	-	-	3.65	3.71
	12	12	12	-	-	3.65	3.71
	9	9	9	9	-	3.65	3.72
	9	9	9	12	-	3.65	3.73

Linea Commerciale

Unità Interna	Unità Esterna	E.E.R.	C.O.P.
MCA3U-12FNXD0	MOB30-12HFN8	4.14	4.00
MCA3U-18FNXD0	MOUU-18FN8-QD0	3.23	3.71
MCD-24FNXD0	MOU-24FN8-QD0	3.46	3.72
MTIU-12FNXD0	MOB30-12HFN8	3.70	3.73
MTIU-18FNXD0	MOUU-18FN8-QD0	3.23	3.73
MUEU-18FNXD0	MOUU-18FN8-QD0	3.23	3.72
MUE-36FNXD0	MOU-30FN8-QD0	3.30	4.14

I valori di E.E.R. e C.O.P. sono riferiti alle condizioni elencate nelle norme UNI EN 14511 e vengono rilasciati solo per finalità connesse all'espletamento delle pratiche inerenti le detrazioni fiscali.